

северо-западной стороны торгового комплекса «Стрелец», густой чёрный дым по всему периметру здания.

В 09 ч. 22 мин. РТП-1 по радиостанции доложено в службу пожарной связи «01» ЦУС об открытом горении в торговом комплексе на уровне 2-го этажа на площади более 400 м², обрушении несущих конструкций с третьего на второй этаж торгового зала.

В 09 ч. 23 мин. к месту пожара прибыли подразделения ГПС на автоцистернах, а так же специальная пожарная техника ПЧ-28.

В 09 ч. 44 мин. на месте пожара собраны силы и средства по рангу «Пожар № 3»: 12 автоцистерн, 7 единиц специальной пожарной техники. На тушение пожара организована подача 7 стволов «А» и 1 ствола «Б» по магистральным линиям от 3 АЦ, установленных на ПГ, 1 стационарный лафетный, установленный на АКП — 30 ПЧ-6.

В 12 ч. 14 мин. на пожаре сложилась следующая обстановка: обрушились строительные конструкции на общей площади 1250 кв. метров, происходило горение в завалах на втором и третьем этажах комплекса, водяные пожарные стволы работали на тушение очагов пожара, часть стволов переведена на «проливку» скрытых очагов в завалах.



Рис. 5.5. Общий вид обрушившегося здания ТД «Стрелец»