



*Рис. 5.6. Вид обрушившегося здания ТД «Стрелец»*

положительное заключение Управления государственной вневедомственной экспертизы Челябинской области. Проект здания был реализован в полном объеме без отступлений. Объект был введен в эксплуатацию решением Государственной приёмочной комиссии от 15.08.2002 № 84 без замечаний.

При обследовании основного здания и ознакомлении с сохранившейся исполнительной и производственной документацией специалисты комиссии установили, что производственная документация (журналы производства работ, исполнительные съёмки, акты на скрытые работы, сертификаты и паспорта на строительные материалы и изделия) по основному зданию застройщиком не формировалась.

Проект здания был разработан фирмой «Анникс» в 1996—1998 (шифр проекта 009.96, 009.97, 009.98). Строительство основного здания (28,4×64 м) торгового комплекса осуществлялось в несколько очередей, завершено было возведением мансардного этажа. Прямоугольное в плане здание имело смешанный внутренний каркас и несущие наружные стены. Фундаменты стен — ленточные шириной 800 мм, под колонны — монолитные железобетонные стаканного типа (1,2×1,2 м), по оси «Ж» — буронабивные сваи диаметром 600 мм на глубине 2,5 м